

Wrocław, dnia 10.12.2021 r.

Zamawiający:

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o.

ul. Rysia 3

87-800 Wrocław

Odpowiedzi na pytania dotyczące wyjaśnień treści SWZ

Wszyscy zainteresowani

W związku z zadaniem przez jednego z Wykonawców pytaniem:

W związku z prowadzonym przez MPK Wrocław postępowaniem przetargowym na zakup autobusów elektrycznych niniejszym zwracamy się z prośbą o odpowiedź na pytanie dotyczące specyfikacji technicznej autobusów.

W załączniku nr 4 do SWZ w punkcie „VIII. Układ napędowy, punkt „2.System detekcji i gaszenia pożarów”, Zamawiający zamieścił wymagania, jakie spełniać ma system przeciwpożarowy zamontowany w autobusach, będących przedmiotem postępowania.

Zamawiający wymaga aby, system posiadał detekcję opartą na detektorze gazowym, zawierał proszek gaśniczy jako środek gaszący oraz NOVEC 1230 jako dodatkowe rozwiązanie mające na celu chłodzenie baterii w przypadku wykrycia wzrostu temperatury w tym obszarze.

W związku z tym prosimy o odpowiedź na następujące pytania.

1. Czy Zamawiający dopuści zastosowanie systemu przeciwpożarowego z wykorzystaniem innego niż detektor gazowy rozwiązania dla obszaru komory silnika i agregatu grzewczego?
2. Czy Zamawiający dopuści zastosowanie innego niż proszek ABC o zawartości monofosforanu amonowego nie mniejszej niż 87 % jako środka gaszącego dla obszaru komory silnika i agregatu grzewczego?
3. Czy Zamawiający dopuści zastosowanie innego niż NOVEC 1230 środka jako rozwiązanie przeznaczone do spowolnienia palenia baterii trakcyjnych?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie:

Zamawiający dopuszcza system równoważny.

System musi być zgodny z Reg. 107 EKG .

PREZES ZARZĄDU


mgr inż. Andrzej Stasiek

(podpis kierownika Zamawiającego)